

Государственное бюджетное  
 общеобразовательное учреждение Самарской  
 области средняя  
 общеобразовательная школа  
 села Сосновый Солонец  
 м. р. Ставропольский Самарской области  
 445164, Самарская область,  
 сельское поселение Сосновый Солонец,  
 с. Сосновый Солонец, ул. Куйбышева, д.45  
 телефон:8 (8486)237-180  
 E-mail: ssolonez\_amk@mail.ru  
 от \_\_\_\_\_ №

Старшему специалисту первого разряда  
 Территориального  
 Управления Федеральной службы по  
 надзору в сфере защиты прав  
 потребителей и благополучия человека  
 по Самарской области в городе  
 Тольятти  
 Т.А.Коноваловой  
 Директора школы с. Сосновый Солонец  
 А. М. Козлова

### Ответ на представление.

В ответ на представление № 18-05/28-1 от 02 марта 2021 года сообщая, что Ваше представление рассмотрено и приняты следующие меры:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений требований Роспотребнадзора	Содержание пункта и наименование правового акта РФ или нормативного документа по СанПиН. требования которых нарушены	Мероприятия по устранению нарушения	Сведения об исполнителе устранения нарушений
1	Своевременно проводить замену разбитых стекол (с трещинами) в окнах в учебных кабинетах образовательной организации (физики)	п.6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».	Произведена замена разбитых стекол	ГБОУ СОШ с. Сосновый Солонец (отв.Сборнова Т.Ф. завхоз. школы)
2	Обеспечить систему общего освещения в кабинете технологии светильниками с люминесцентными или светодиодными лампами в соответствии требованиями в кабинете 4-го класса в системе искусственного освещения использовать источники света одной природы цветоизлучения	п.7.2.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»; в кабинете 4-го класса в системе искусственного освещения использовать источники света одной природы цветоизлучения требование п.7.2.3. СанПиН 2.4.2.2821-10	Произведена замена светодиодных ламп	ГБОУ СОШ с. Сосновый Солонец (отв.Сборнова Т.Ф. завхоз. школы)



Государственное бюджетное  
 общеобразовательное учреждение Самарской  
 области средняя  
 общеобразовательная школа  
 села Сосновый Солонец  
 м. р. Ставропольский Самарской области  
 445164, Самарская область,  
 сельское поселение Сосновый Солонец,  
 с. Сосновый Солонец, ул. Куйбышева, д.45  
 телефон:8 (8486)237-180  
 E-mail: ssolonez\_amk@mail.ru  
 от \_\_\_\_\_ №

Старшему специалисту первого разряда  
 Территориального  
 Управления Федеральной службы по  
 надзору в сфере защиты прав  
 потребителей и благополучия человека  
 по Самарской области в городе  
 Тольятти  
 Т.А.Коноваловой  
 Директора школы с. Сосновый Солонец  
 А. М. Козлова

### Ответ на представление.

В ответ на представление № 18-05/28-1 от 02 марта 2021 года сообщая, что Ваше представление рассмотрено и приняты следующие меры:

№ п\п	Перечень выявленных нарушений требований Роспотребнадзора	Содержание пункта и наименование правового акта РФ или нормативного документа по СанПиН. требования которых нарушены	Мероприятия по устранению нарушения	Сведения об исполнителе устранения нарушений
1	Выполнить отделку стен и потолков в туалете для персонала	п.5.1., п.5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	Отделка стен и потолков в туалете выполнена.	ГБОУ СОШ с. Сосновый Солонец СПДС «Лесная сказка»  Завхоз Удалова М.В.
2	Оборудовать в туалетной 1-ой младшей группы от 1-го года до 3-х лет слив для мытья и обработки горшков	п.6.16.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	Оборудован слив для мытья и обработки горшков.	Руководитель СПДС «Лесная сказка» Колосова Е.С.

3	Выполнить подводку горячей воды в медицинский кабинет, прачечную и туалет для персонала; обеспечить моечную ванну прачечной водоразборным краном, подвести воду к умывальной раковине в прачечной	п.9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	Выполнена подводка горячей воды, подведена вода к раковине	Руководитель СПДС «Лесная сказка» Колосова Е.С.
---	---	--	--	---

Директор школы



А.М.Козлов

Государственное бюджетное  
 общеобразовательное учреждение Самарской  
 области средняя  
 общеобразовательная школа  
 села Сосновый Солонец  
 м. р. Ставропольский Самарской области  
 445164, Самарская область,  
 сельское поселение Сосновый Солонец,  
 с. Сосновый Солонец, ул. Куйбышева, д.45  
 телефон: 8 (8486)237-180  
 E-mail: ssolonez\_amk@mail.ru  
 от \_\_ №

Старшему специалисту первого разряда  
 Территориального  
 Управления Федеральной службы по  
 надзору в сфере защиты прав  
 потребителей и благополучия человека  
 по Самарской области в городе  
 Тольятти  
 Т.А.Коноваловой  
 Директора школы с. Сосновый Солонец  
 А. М. Козлова

### Ответ на представление.

В ответ на **представление № 18-05/28-1 от 02 марта 2021 года** сообщаем, что Ваше представление рассмотрено и приняты следующие меры:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений требований Роспотребнадзора	Содержание пункта и наименование правового акта РФ или нормативного документа по СанПиН. требования которых нарушены	Мероприятия по устранению нарушения	Сведения об исполнителе устранения нарушений
1	Обеспечить систему общего освещения в кабинете 2-4 класса светильниками с люминесцентными или светодиодными лампами.	п.7.2.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»..	Освещение в кабинете светильниками с люминесцентными лампами	ГБОУ СОШ Осиновский филиал (ответств. Завхоз школы Исакова Н.В)
2	Установить в учебном кабинете 2-4 классов софиты, предназначенные для освещения классной доски в соответствии с требованиями (разместить светильники выше верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в сторону класса перед доской.)	п.7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»:	Софиты установлены для освещения классной доски	ГБОУ СОШ Осиновский филиал (ответств. Завхоз школы Исакова Н.В)
3	В учебном кабинете начальных классов №1 обеспечить уровни искусственной освещенности	п.7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10.	Добавлены светильники с люминесцентными лампами	ГБОУ СОШ Осиновский филиал (ответств. Завхоз школы Исакова Н.В)

4	Обеспечить проведение искусственной витаминизации С-третьих блюд.	п.14.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	Витаминизация третьих блюд проведена.	ГБОУ СОШ Осиновский филиал (ответств. повар, Исакова Н.В)
---	---	--	---------------------------------------	---

Директор школы



А.М.Козлов